

- 絶縁電圧試験
絶縁電圧試験電圧は6600Vに設定する

$$\text{絶縁電圧} = \text{定格電圧} \times 1.15 / 1.1 = 6600\text{V} \times 1.15 / 1.1 = 6900\text{V}$$

$$\text{試験電圧} = \text{絶縁電圧} \times 1.5 = 6900\text{V} \times 1.5 = 10350\text{V}$$

試験電圧は10.350kVに設定する



7700 絶縁電圧試験機

型式	7705	7710	7715	7720
試験電圧	AC10kV	DC12kV	AC20kV	DC20kV
試験電流	20mA	10mA	10mA	5mA

■

■

- 試験機本体重量は23kg、試験電圧はDC20kV、AC20kVに設定する
- 試験機本体重量は10kgに設定する

- □□□□□□0.1μA(DC)□1μA(AC) □□□□□□□□□□□□□□□□

--

7700